

040061 100V×750W×1Bギヤポンプ

トランス内の絶縁油の交換・ドラム缶の移し替え等に利用します。

3日保証

| 100V×750W×1Bギヤポンプ | | |
|-------------------|-------|---------|
| 型 式 | KA-1S | |
| 吸込口 | インチ | 1B(25A) |
| 口径 吐出 | インチ | 1B(25A) |
| 取扱い液質 | | 油脂類 |
| ポンプ回転数 | min-1 | 400 |
| 最高圧力 | MPa | 0.4 |
| 常用圧力 | MPa | 0~0.2 |
| 揚 量 | L/min | 70~56 |
| 電 圧 | V | 100 |
| 出 力 | W | 0.75 |
| 絶 縁 | | E種 |
| 一次線長さ | m | 5 |
| 全 長 | mm | 550 |
| 全 幅 | mm | 275 |
| 全 高 | mm | 330 |
| 乾燥重量 | kg | 10.5 |



単相100Vアース付



附属品

1インチ 吸込ホース 5m



1インチ 吐出ホース 5m



1インチホースバンド×2個



※上記性能表はマシン油(≒120・20℃)による試験データです。

※使用液・圧力等により揚力・所要馬力は異なります。

最初に排出されるオイルは不純物が混入する場合があります
一度吸い込み予定のオイルを吸入し、ギヤポンプ内に溜まったオイルを排出してから
本作業を実施してください。

注意: 付属吸入サクシオンホースは、再レンタル品のため、廃油吸引目的のみご利用ください。